

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša
Rimska 28, 44000 Sisak
Tel.: +385 44 540022

KLASA: UP/I-351-02/19-06/61
URBROJ: 2176/01-08/14-20-4
Sisak, 31. siječnja 2020. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, temeljem članka 30. stavka 4., a vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19), povodom zahtjeva nositelja zahvata Sisački vodovod d.o.o., Obala Ruđera Boškovića 10, Sisak, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Proširenje vodoopskrbne mreže u naselju Novoselci", nakon provedenog postupka, donosi

R J E Š E N J E

- I.** Namjeravani zahvat "Proširenje vodoopskrbne mreže u naselju Novoselci", na k.č.br. 1045, 1046/1 i 2500 k.o. Sunja, k.č.br. 191, 102/1, 103, 105/1, 106/2, 108/7, 89 i 190 k.o. Novoselci, k.č.br. 1634/3 k.o. Donji Hrastovac, nositelja zahvata Sisački vodovod d.o.o., Obala Ruđera Boškovića 10, Sisak, prihvatljiv je za ekološku mrežu.
- II.** Ovo rješenje se izdaje na rok od četiri godine.
- III.** Ovo rješenje se objavljuje na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije.

O b r a z l o ž e n j e

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije zaprimio je 10. listopada 2019. godine zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Proširenje vodoopskrbne mreže u naselju Novoselci", na k.č.br. 1045, 1046/1 i 2500 k.o. Sunja, k.č.br. 191, 102/1, 103, 105/1, 106/2, 108/7, 89 i 190 k.o. Novoselci, k.č.br. 1634/3 k.o. Donji Hrastovac, nositelja zahvata Sisački vodovod d.o.o., Obala Ruđera Boškovića 10, Sisak. U zahtjevu, sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode, navedeni su svi podaci o nositelju zahvata i priložena je potrebna dokumentacija.

Po zaprimljenom zahtjevu, sukladno odredbama članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, ovaj Upravni odjel je zatražio mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike koje je zaprimljeno 29. siječnja 2020. godine poštom.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, dostavljenu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Ministarstva (KLASA: 612-07/19-38/448, URBROJ: 517-20-2 od 20. siječnja 2020. godine) te je utvrđeno kako slijedi: Zahvatom je predviđeno proširenje vodoopskrbne mreže u naselju Novoselci sa spojem na postojeći cjevovod u Sokolskoj ulici (naselje Sunja). Tehničkim rješenjem predviđa se izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Novoselci koja će omogućiti stvaranje funkcionalne cjeline koja se odnosi na optimalnu vodoopskrbu potrošača predmetnog područja te protupožarnu zaštitu. Ukupna duljina projektiranog cjevovoda iznosi otprilike 1.760 m, a dimenzija cjevovoda DN 160 mm. Vodovodna mreža se izvodi podzemno, a širina zaštićene građevne jame je 0,60-0,80 m. Između cjevovoda i nožice pokosa rova za polaganje cjevovoda potreban je razmak od minimalno 0,25 m sa svake strane građevine. Projektirana mreža izvest će se cijevima od PEHD-a. Predmetna vodovodna infrastruktura bit će izvedena uglavnom u koridoru prometnica te postojećih javnih površina. Projektirani cjevovod priključuje se na periferni ogranak PEHD DN 110 mm (L=cca 500 m) koji je spojen u ulici Vladimira Nazora na magistralni cjevovod PEHD DN 315 mm. Na svim mjestima spajanja novog cjevovoda obuhvaćenog ovim projektom, prije ili prilikom izvođenja, utvrdit će se točan položaj i način spajanja cjevovoda na postojeće okno odnosno cjevovod (u suradnji s nadležnim komunalnim društvom utvrditi nivelete i položaj postojećeg cjevovoda na koje se spaja novi cjevovod). Pristup cjevovodu osigurat će se putem armirano betonskih zasunskih okna čiji će

lijevanoželjezni poklopci biti u razini terena, odnosno u razini završnog sloja asfalta na prometnicama. Visinske kote poklopca potrebno je uskladiti s visinskim kotama okolnog terena. Potrebno vrijeme za izvođenje radova procjenjuje se na 90 dana, a dinamika izvođenja i razdoblje godine u kojem će se provoditi radovi nije propisana idejnim rješenjem. Izgradnja predmetne građevine, kao i daljnje korištenje provodit će se uz poštivanje svih odredba propisanih zakonima i podzakonskim aktima iz područja zaštite okoliša i prirode, gospodarenja otpadom te zaštite zraka, tla i vode.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19): Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000004 Donja Posavina i Područja očuvanje značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000420 Sunjsko polje.

S obzirom da se radi o zahvatu koji se planira izvesti u koridoru postojećih prometnica te postojećih javnih površina, a koji je antropogeno izmijenjeno i utjecano stanište, ne očekuje se prisutnost ciljnih vrsta navedenih područja ekološke mreže te se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Slijedom navedenog i sukladno članku 30. stavku 4. Zakona o zaštiti prirode, te primjenom članka 29. stavka 2. istog Zakona, riješeno je kao u izreci.

Sukladno odredbama članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode Upravno tijelo provodi ocjenu prihvatljivosti za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša.

Sukladno odredbama članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno odredbama članka 43. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode, rješenje iz članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode izdaje se na rok od četiri godine.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, rješenje iz članka 30. stavka 4. se objavljuje na internetskim stranicama.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, rješenje iz članka 30. stavka 4. se dostavlja Ministarstvu i Inspekciji zaštite prirode.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Upravi za zaštitu prirode, u roku od petnaest (15) dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, Rimska 28 u Sisku, pisano, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno u zapisnik.

Uz žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna po Tar.br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, Prilog 1A („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17 i 129/17).

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. Br. 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, Prilog 1A, uplaćena je na račun Županije, sukladno članku 5. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16), o čemu je dokaz priložen u spis.

pročelnica

Blanka Bobetko-Majstorović, dipl. ing. biol., v.r.

DOSTAVITI:

1. Sisački vodovod d.o.o., Obala Ruđera Boškovića 10, 44000 Sisak
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, 44000 Sisak
4. U spis predmeta

